水質検査結果報告書

The Knights

ウォーターポイント株式会社　様

1. 検体種類　Ｌｉｆｅｗａｔｅｒ　Ｊｕｇ　ろ過水
2. 検査目的　水道法に基づく水質基準の適否
3. 採取場所　一般家庭
4. 採取月日　2025 年 5 月 2 日　　14 時 00 分
5. 収集区分　持込
6. 特記事項　株式会社　ウォーターワン　採取
   ※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 検査月日　2025 年 5 月 7 日　～　2025 年 5 月 9 日

8. 判定　**下記の検査結果は、水道法の水質基準に適合する。**

9. 水質結果

測定項目	測定値	定量下限値	単位	基準値
一般細菌	**0**	0	個/ml	100 以下であること。
大腸菌	**不検出**	－	－	検出されないこと。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	**0.22**	0.03	mg/l	10 以下であること。
塩化物イオン	**7.8**	0.2	mg/l	200 以下であること。
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	**0.3 未満**	0.3	mg/l	3 以下であること。
ｐＨ値	**7.2**	1.0	－	5.8 以上 8.6 以下であること。
味	**異常なし**	―	－	異常でないこと。
臭気	**異常なし**	―	－	異常でないこと。
色度	**0.5 未満**	0.5	度	5 以下であること。
濁度	**0.1 未満**	0.1	度	2 以下であること。
	－以下余白－			

10. 検査方法　平成15年厚生労働省告示第261号

11. 備考

2025 年 5 月 7 日受付した試料の検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

2025 年 5 月 12 日

水道法第20条に基づく水質検査機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第70号
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市水第01－1487号
内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2　〒336-0041
TEL.048-887-2590（代表）FAX.048-886-2917
水質検査実施者　清水 圭介